

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском,
Малоярославецком, Тарусском районах**

Ленина ул., д.30, г. Боровск, Калужская обл., 249010
Тел/факс. (48438) 4 42 87 E-mail: borovskto@mail.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 3 Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Калужской
области в Боровском, Жуковском,
Малоярославецком, Тарусском районах « 16 » Февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Румянцевой Луизой Рашидовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД" МЕДВЕЖОНОК",
расположенного по адресу:

Калужская область, Малоярославецкий район, село Ильинское мкр. 50 лет СССР, д. 19.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. ст.11, ст.2., ст.28 ч.1., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПин 2.3/2.4.3590-20), а именно:

- в помещениях (раздеальной, туалетной комнаты) смешанной подготовительной группы «Улыбка», в помещениях (туалетной комнаты) старшей группы конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания (оконные проемы требуют замены), что является нарушением п.2.7.3. СП 2.4.3648-20;
- стены помещений (раздаточной, туалетной комнаты) смешанной подготовительной группы «Улыбка», в помещениях (раздеальной и раздаточной) 1 младшей группы, в помещениях (туалетной комнаты) старшей группы имеют дефекты повреждения (участками отслаивается краска и отсутствует плитка), не позволяющие проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;
- в мясо-рыбном цехе (сырой цех) стены участками не имеют покрытия (плитка отсутствует), что является нарушением п.2.16 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить помещения (раздеальной, туалетной комнаты) смешанной подготовительной группы «Улыбка», в помещениях (туалетной комнаты) старшей группы конструкцией окон, которые позволяют возможность проведения проветривания (оконные проемы заменить) п.2.7.3. СП 2.4.3648-20;
2. Обеспечить покрытие стен помещений (раздеальной, туалетной комнаты) смешанной подготовительной группы «Улыбка», в помещениях (раздеальной и раздеальной) 1 младшей группы, помещений (туалетной комнаты) старшей группы влагостойким покрытием, позволяющие проведение влажной уборки и дезинфекции п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;
3. Обеспечить покрытие стен на пищеблоке в мясо-рыбном цехе (сырой цех) влагостойким покрытием, допускающие проведение влажной уборки и дезинфекции п.2.16 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД" МЕДВЕЖОНОК, расположенного по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, село Ильинское мкр. 50 лет СССР, д. 19.
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах по адресу: Калужская область, г.Малоярославец, ул.Кутузова, д.7 тел./факс 84843122774 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» сентября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
ТО Роспотребнадзора
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Л.Р.Румянцева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «16» февраля 2023г.


(подпись)

Д.О. Королькова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: